

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 39 ustawy pzp
na zadanie pod nazwą „**Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie**”

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Gmina Kadzidło zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne jw. w dniu 19.03.2010 r. wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści: zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie:

- 1) jednoznaczne określenie grubości drutu siatki ocynkowanej o oczkach 50 x50 mm, ponieważ w grubość ta w ST określona jest jako 3,6 mm, natomiast na rysunkach oraz w opisie technicznym 4mm,
- 2) określenie w jaki napęd (ręczny czy automatyczny) mają być wyposażone brama i furтка,
- 3) określenie jednoznaczne szerokości furtki: 1,50 m jak w SIWZ czy 1,20 m jak na rysunku i opisie technicznym,
- 4) czy Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych z malowania farbą chlorokauczukową na ocynkowanie i malowanie proszkowe,
- 5) określenie ilości bram i furtek, materiałów z jakich mają być wykonane, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia wymieniona jest jedna brama oraz dwie furtki, zaś w opisie technicznym oraz na rysunku wyszczególnione są dwie bramy i dwie furtki,
- 6) określenie wymiarów słupków stalowych, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia występują dwa wymiary a mianowicie : słupki stalowe 100 x 100 x 4 oraz słupki stalowe 100 x 100 x 3 , zaś na rysunkach podany jest jedynie wymiar 100 x 100 x 4.

- 7) Czy słupki ogrodzeniowe 50*50*3 mm można zastąpić słupkami okrągłymi fi 48,3 mm ścianka 2,6 mm, jest to standard w ogrodzeniach z siatki, wszystkie elementy do wykonania ogrodzenia z siatki (napinacze, przelotki, obejmy słupów podporowych) są przystosowane do słupków okrągłych o średnicy fi 42,3 mm 48,3 mm – najczęściej stosowane?
- 8) W jakim kolorze z palety RAL mają być pomalowane słupki ogrodzeniowe?
- 9) W ogłoszeniu jest podana średnica drutu, z którego ma być wykonana siatka – fi 4 mm, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej podana jest średnica 3,6 mm, która jest właściwa?
- 10) Co ile metrów mają być słupki podporowe?

Zgodnie z art.. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164/2006 poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi/wyjaśnień na powyższe zapytania:

- Ad. 1 należy przyjąć w ofercie grubość siatki 4 mm.
- Ad. 2 brama i furtka ma być wyposażona w napęd ręczny
- Ad. 3 szerokość furtki w świetle wynosi 1, 20 m
- Ad. 4 należy przyjąć w ofercie zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych przez malowanie farbą chlorokauczukową
- Ad. 5 należy przyjąć w ofercie do wykonania dwie bramy i dwie furtki. Bramy należy wykonać z następujących materiałów: dolna prowadnica stalowa o wymiarach 80 x 80 x 25 x 5 mm, górna prowadnica bramy stalowa z ceownika zimno giętego 40 x 40 x 3 mm, poprzeczki z płaskownika 30 x 6 x 3 mm, konstrukcja bramy z profilu stalowego o wymiarach 50 x 30 x 3 mm
- Ad. 6 należy przyjąć w ofercie słupki stalowe o wysokości 2,0 m, o przekroju 100 x 100 x 4mm
- Ad. 7 należy przyjąć w ofercie słupki stalowe o wysokości 2,0 m, o przekroju 50 x 50 x 4mm. Nie dopuszczamy słupków o przekroju okrągłym.
- Ad. 8 wszystkie elementy stalowe ogrodzenia z wyłączeniem siatki ocynkowanej należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą chlorokauczukową w kolorze czarnym oraz pomalować dwukrotnie farbą nawierzchniową w kolorze czarnym przęsła ogrodzenia, bramy i furtki. Słupki ogrodzeniowe należy pomalować w kolorze (brąz – RAL 8023 Orange Brown)
- Ad. 9 grubość drutu z którego będzie wykonana siatka wynosi 4 mm.
- Ad. 10 słupki podporowe należy montować średnio co 25 m.