

Kadzidło, 14.07.2010 r.

Znak sprawy: IK.341-8/2010

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
00 –355 Warszawa,
ul. Tamka 38

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

„ **Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło** „ :

- 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu**
- 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni**
- 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chudku**
- 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie**
- 5. Bieżnia w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle.**

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający udziela następującej odpowiedzi/ wyjaśnienia na poniższe zapytania:

Pytanie 1. Zamawiający żąda wykonania nawierzchni poliuretanowej na bieżni w Kadzidle zgodnie z wymaganiami projektu. Czy Zamawiający potwierdza, iż nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać parametry minimalne jak określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nawierzchnia poliuretanowa na bieżni w Kadzidle musi posiadać parametry minimalne jak określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Pytanie 2. Czy Zamawiający uzna wymóg spełniania minimalnych parametrów dla nawierzchni typu natrysku przeznaczonej na boisko i bieżnię w Dylewie o parametrach

* wydłużenie względne przy zerwaniu 53 plus, minus 5%,

* odporność na uderzenie : powierzchnia odcisku kulki 550 plus, minus 50 mm², stan powierzchni po badaniu – bez zmian,

i spełniającą wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Naszym zdaniem w opisie projektu nastąpił błąd pisarski. Na potwierdzenie powyższego załączamy rekomendację techniczną ITB.

Odpowiedź :W dokumentacji technicznej na wykonanie boiska i bieżni w m. Dylewo błędnie określono parametry : wydłużenie względne przy zerwaniu oraz odporność na uderzenie.

W związku z powyższym Zamawiający uzna wymóg spełniania minimalnych parametrów dla nawierzchni typu natrysku przeznaczonej na boisko i bieżnię w Dylewie o parametrach

* wydłużenie względne przy zerwaniu 53 plus, minus 5%,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



* odporność na uderzenie : powierzchnia odcisku kulki 550 plus, minus 50 mm², stan powierzchni po badaniu – bez zmian,
i spełniająca wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Pytanie 3. Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów dla nawierzchni poliuretanowej. Czy w stosunku do podkładu oferowanego pod nawierzchnię wykonawcy są zobowiązani do załączenia do oferty także dokumentów takich jak, karta , atest PZH, autoryzację producenta wraz z badaniami przeprowadzone przez uprawnioną jednostkę.

Odpowiedź: W stosunku do podkładu oferowanego pod nawierzchnię poliuretanową Wykonawcy nie będą zobowiązani do załączenia do oferty takich dokumentów, jak: karta , atest PZH, autoryzację producenta wraz z badaniami przeprowadzone przez uprawnioną jednostkę.

Z poważaniem
Dariusz Łukaszewski
/-/
Wójt Gminy Kadzidło