

Kadzidło, 20.07.2010 r.

Znak sprawy: IK.341-8/2010

## **MODYFIKACJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA – z dnia 14.07.2010 r.**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło,, obejmującego:**

1. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu
2. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni
3. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chudku
4. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie
5. Bieżnię w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle. /Nr ogłoszenia w BZP: **177985-2010/**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytania z dnia 14.07.2010 r. zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 2010.07.15

Poniżej zamieszczamy pytania bez podania źródła i odpowiedzi:

**Pytanie 1.** Zamawiający żąda wykonania nawierzchni poliuretanowej na bieżni w Kadzidle zgodnie z wymaganiami projektu. Czy Zamawiający potwierdza, iż nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać parametry minimalne jak określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać parametry minimalne jak określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem modyfikacji SIWZ z dnia 20.07.2010 r. zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, w której zmieniono parametr nawierzchni poliuretanowej – wylewki definiujący ścieralność  $z \leq 0,09 \text{ mm na } \leq 0,4 \text{ mm}$ .

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający uzna wymóg spełniania minimalnych parametrów dla nawierzchni typu natrysku przeznaczonej na boisko i bieżnię w Dylewie o parametrach

\* wydłużenie względne przy zerwaniu 53 plus, minus 5%,

\* odporność na uderzenie : powierzchnia odcisku kulki 550 plus, minus 50 mm<sup>2</sup>, stan powierzchni po badaniu – bez zmian,

i spełniającą wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Naszym zdaniem w opisie projektu nastąpił błąd pisarski. Na potwierdzenie powyższego załączamy rekomendację techniczną ITB.



**Odpowiedź:** Zamawiający uzna wymóg spełniania minimalnych parametrów dla nawierzchni typu natrysku przeznaczony na boisko i bieżnię w Dylewie o parametrach

\* wydłużenie względne przy zerwaniu 53 plus, minus 5%,

\* odporność na uderzenie : powierzchnia odcisku kulki 550 plus, minus 50 mm<sup>2</sup>, stan powierzchni po badaniu – bez zmian,

i spełniającą wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

**Pytanie 3.** Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów dla nawierzchni poliuretanowej. Czy w stosunku do podkładu oferowanego pod nawierzchnię wykonawcy są zobowiązani do załączenia do oferty także dokumentów takich jak, karta , atest PZH, autoryzację producenta wraz z badaniami przeprowadzone przez uprawnioną jednostkę.

**Odpowiedź:** W stosunku do podkładu oferowanego pod nawierzchnię poliuretanową Wykonawcy nie będą zobowiązani do załączenia do oferty wymaganych takich dokumentów jak karta , atest PZH, autoryzację producenta wraz z badaniami przeprowadzone przez uprawnioną jednostkę.

Jednocześnie unieważnia się ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA z dnia 14.07.2010 r. zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

Z poważaniem  
/-/ Dariusz Łukaszewski  
Wójt Gminy Kadzidło