

Kadzidło, 20.07.2010 r.

Znak sprawy: IK.341-8/2010

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

„Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło,, obejmującego:

1. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu
2. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni
3. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chudku
4. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie
5. Bieżnię w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle. /Nr ogłoszenia w BZP: 177985-2010/

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego „Bieżni w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle”, a mianowicie:

Zmienia się parametr nawierzchni poliuretanowej – wylewki definiujący ścieralność, który w Szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05 Nawierzchnia poliuretanowa (str. 45) został określony na wartość $\leq 0,09$ mm.

Zmieniona wartość tego parametru (ścieralności) wnosi $\leq 0,4$ mm. Zmiana ta dotyczy również wszystkich innych dokumentów, w których parametr definiujący ścieralność w odniesieniu do „Bieżni w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle” poza STWiOR mógłby zostać określony.

Ponadto eliminuje się błędne zapisy na str. 45 - 46 specyfikacji o której mowa wyżej w brzmieniu „Montaż nawierzchni sportowej wg instrukcji producenta i wybranej technologii – natrysk lub rozwijane z rolki”, a wprowadza ujednoczenie w sposób następujący: „Montaż nawierzchni sportowej wg instrukcji producenta wymaganej dla nawierzchni typu Sandwich”, które dotyczy również ewentualnie innych dokumentów gdzie nieprawidłowy zapis mógłby zostać umieszczony. Zmiana parametru dotyczącego ścieralności jest eliminacją opisu przedmiotu zamówienia w sposób błędny, nieuzasadniony potrzebami zamawiającego, a zmiana zapisów dotycząca sposobu wykonania nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich jest określeniem wymagań zamawiającego, jako wymagań minimalnych.

Pozostałe wymagane parametry dla powierzchni poliuretanowych określone w dokumentacji przetargowej nie ulegają zmianie.

Na podstawie art. 38 ust. 6 oraz ust. 4a ustawy Pzp przedłuża się termin składania ofert do dnia 23.07.2010 r. oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło
(-) podpis nieczytelny