

Kadzidło dn. 04.02.2011 r.

Znak sprawy: IK.341-1/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „**Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle**” ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr: 28515– 2011 z dnia 25.01.2011 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Kadzidło na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), modyfikuje:

1. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez korektę treści pkt. VII ppkt. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dokumenty powyższe mogą być wystawione na Wykonawcę lub na Podwykonawców wskazanych w ofercie. Wymaga się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek.”
2. Przedmiar robót w części budynek - dodaje się pozycję 89a o treści:
„wykonanie tynku cementowego na siatce na zewnętrznych ścianach fundamentowych, wraz z wykończeniem cokołu budynku gemolitem, ilość - 53,68 m²” - (Dotyczy części Nr 1 zamówienia – „Rozbudowa stacji wodociągowej w Kadzidle”).
3. Na rysunku nr 5 Technologia - rzut urządzeń i przekroje, w tabeli opisowej, w pozycji Zestaw filtracyjny FIC zmienia się ilość z 6 kpl. na 8 kpl. - (Dotyczy części Nr 1 zamówienia – „Rozbudowa stacji wodociągowej w Kadzidle”)
4. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót rozdział Roboty Budowlane punkt 3.1.6.1. Roboty przygotowawcze pkt. 2 eliminuje się jako błędny zapis „rozebrać istniejący budynek hydroforni (niepracującej), ponieważ projektowany budynek usytuowany jest w miejscu tego obiektu”. - (Dotyczy części Nr 1 zamówienia – „Rozbudowa stacji wodociągowej w Kadzidle”)

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.

Podpisał
Wójt Gminy Kadzidło
/-/Dariusz Łukaszewski