

Znak sprawy: **SWiOC.271.1.2012**

Dotyczy: Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego na w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wykonanie zamówienia p.n. „**Przebudowa budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną**” ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych **Numer ogłoszenia: 76862 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012**

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Gmina Kadzidło zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne jw. w dniu 21.03.2012r. wpłynęło zapytanie do SIWZ o następującej treści:

1. *Czy okna PCV powinny być w kolorze RAL 8003 obustronnym?*
2. *Przedmiar robót branża budowlana „Poz. 122 –Dostawa i montaż kominka elektrycznego zgodnie z opisem technicznym kpl. 1” W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji brak parametrów technicznych kominka. Proszę o uzupełnienie.*
3. *Przedmiar robót branża budowlana „Poz. 148 – Wyposażenie sportowo - rekreacyjne- kominek elektryczny kpl 1”. Pozycja ta dotyczy tego samego kominka, co poz. 122 przedmiaru. Proszę o skreślenie pozycji.*

Zgodnie z art. 38 ust 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający udziela następującej odpowiedzi/wyjaśnienia na powyższe zapytanie:

Ad1.

Okna PCV w kolorze *RAL 8003 obustronne*

Ad2.

Kominek wolnostojący w obudowie w kolorze ustalonym z Inwestorem wyposażony w efekt płonących polan. Moc 2kW z wbudowanym termowentylatorem

Ad.3

Pozycje 148 przedmiaru – wykreślić.

Podpisał
Wójt Gminy Kadzidło
Dariusz Łukaszewski