

IK.271.5.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle**” ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr: 169917 – 2015 z dnia 19.11.2015 r.

### **DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Kadzidło na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) modyfikuje:

1. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z treścią załączników poprzez zmianę błędnie użytego określenia rur PE 100 SDR 17 DN160 na określenie rury *PE 100 RC SDR 17 DN160*, przy czym sieć należy wykonać z rur PE 100 RC SDR 17 DN160 z wtopioną taśmą detekcyjną dla odcinka wykonywanego metodą przewiertu, PE 100 RC SDR 17 DN160 dla odcinka w wykopie otwartym.
2. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa poprzez dołączenie „Rys. nr 15 Schemat węzłów”, „Rys. nr 16 Studnia rewizyjna DN 1000” i „Rys. nr 17 Zawór napowietrzająco – odpowietrzający w gruncie” oraz opisu:  
*„Zgodnie z zapisami przedmiaru należy wykonać:  
1) Zawór hydrantowy płuczący DN 50 z zasuwami przed i za zaworem w studni tworzywowej DN 1000 – ozn. Sr 2, Sr 4, Sr 5 i Sr 7 – łącznie 4 kpl.  
2) Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 50 do montażu w gruncie – ozn. Sr 3 i Sr 6 – łącznie 2 kpl.  
3) Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 50 z zasuwami przed i za zaworem w studni tworzywowej DN 1000 – ozn. Sr 8 – 1 kpl.”*
3. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót eliminuje się jako błędne zapisy wskazujące na zastosowanie:
  - studzienek z kręgów betonowych
  - studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego DN 425 mm.

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.

**Podpisał**  
**Wójt Gminy Kadzidło**  
**/-/ Dariusz Łukaszewski**