



Kadzidło dn. 24.02.2017 r.

Znak sprawy: IK.271.1.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła” ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr: 25912– 2017 z dnia 15.02.2017 r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Kadzidło na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. W Opisie warunków udziału w postępowaniu dokonuje się zmiany treści pkt. V.3.a), który otrzymuje brzmienie:

„a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:

dla Części I zamówienia:

- **robotę budowlaną** odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tej części zamówienia i załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Za robotę odpowiadającą przedmiotowi tej części zamówienia Zamawiający uzna: termomodernizację budynku (w tym docieplenie) o kubaturze co najmniej **4000 m³** wraz z montażem pompy ciepła o mocy grzewczej co najmniej **100 kW** i o wartości robót ogółem co najmniej **1 500 000,00 zł** albo dwie roboty budowlane, z których jedna polegała na termomodernizacji budynku (w tym docieplenie) o kubaturze co najmniej **4000 m³** i druga polegała na montażu pompy ciepła o mocy grzewczej co najmniej **100 kW**, o wartości łącznej tych dwóch robót co najmniej **1 500 000,00 zł**

dla Części II zamówienia:

- **robotę budowlaną** odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tej części zamówienia i załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Za robotę odpowiadającą przedmiotowi tej części zamówienia Zamawiający uzna wykonanie układu dolnego źródła ciepła z odwiertami o głębokości **powyżej 100 m** do posadowienia sond i o wartości tych robót **co najmniej 200 000,00 zł.**

2. W pkt. „III Opis przedmiotu zamówienia” dodaje się ppkt 25 o treści:

„25. Zaleca się uczestnictwo przez Wykonawcę w wizji lokalnej.”

3. Dokonuje się przedłużenia terminu składania ofert: **do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 10⁰⁰**



4. Dokonuje się zmiany terminu otwarcia ofert, który nastąpi: **dnia 10 marca 2017 r. o godz. 10¹⁵**
5. Wprowadza się zmianę we Wzorce umowy dla cz. I zamówienia – załącznik nr 7a do SIWZ, w § 11, ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (osobistego, przez operatora pocztowego lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Powyższy termin nie dotyczy elementów systemu grzewczego, które należy naprawić w terminie 24 godzin licząc od daty pisemnego (osobistego, przez operatora pocztowego lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 4 godziny. W przypadku braku możliwości naprawy systemu grzewczego w terminie 24 godzin Wykonawca zapewni zastępcze źródło ciepła dla Zespołu Szkół w Chudku przez okres naprawy na koszt Wykonawcy. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.”
6. Załącza się Wykaz materiałów jako uzupełnienie załącznika nr 9 do SIWZ.

*Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.
Dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.*

Podpisał
Wójt Gminy Kadzidło
/-/Dariusz Łukaszewski