



Kadzidło dn. 25.05.2017 r.

Gmina Kadzidło
ul. Targowa 4
07-420 Kadzidło

Znak sprawy: IK.271.4.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku**” ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 512218-N-2017 z dnia 2017-05-18 r.

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Gmina Kadzidło przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za równoważne zastosowanie rur dobiegowych wykonanych z PE 100 SDR11 RC a także sond dolnego źródła wykonanych także z PE 100 SDR11 RC - są to rury o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporność na korozję naprężeniową. Ponadto rury PE 100 SDR11 RC są powszechnie stosowane przy wykonywaniu dolnego źródła. Pytanie uzasadniamy tym, że rury PEXa SDR11 są produkowane przez niewielką grupę producentów i w związku z tym są bardzo drogie - 1 mb rury PEXa jest blisko 4 razy droższy od rury PE 100 SDR11 RC co jednocześnie wpływa na wysokość składanych ofert.

Odpowiedź: W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie planuje się "rur dobiegowych", stąd pytanie o zastosowanie ich zamienników jest bezprzedmiotowe.

Sondy należy wykonać zgodnie z dokumentacją, dotyczy to zarówno użytych materiałów jak i potraktowania sond jako kompletnych urządzeń. Nie dopuszcza się tzw. "składaków" wykonanych z odcinków na budowie.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie można zgodzić się z twierdzeniem, jakoby rury PEXa sdr11 były produkowane przez "niewielką grupę producentów". Powyższe rury są obecne na rynku polskim od co najmniej 27 lat, nie są ani nowym ani czterokrotnie droższym materiałem.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Podpisał
Wójt Gminy Kadzidło
/-/ Dariusz Łukaszewski