

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 4

tel. centrala: 29 769 14 73 tel. sekretariat: 29 769 12 95 fax: :29 760-50-51 e-mail: ostroleka@psse.waw.pl



Ostrołęka, dn. Ostrołęka, dn. 08.11.2017r.

HKN.4300.548.2017

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrołęce

## OCENA JAKOŚCI WODY

URZĄD GMINY  
w Kadzidło  
Wpłynęło dn. 13.11.2017  
Nr 4090 zół. [signature]

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 10 w/w rozporządzenia z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d - **Dylewo** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
27.06.2017r.	Szkoła Podstawowa w Dylewie, gm. Kadzidło	16185/06/17	3422/06/2017/F/2 3422/06/2017/M/2 z dnia 07.07.2017r.	Laboratorium Badawcze Jars Sp. z o.o. w Legionowo
24.07.2017r.	Szkoła Podstawowa w Dylewie, gm. Kadzidło	108.N.Ost	HKL.501. 1630.2017 z dnia 31.07.2017r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
	Szkoła Podstawowa w Chudku, gm. Kadzidło	109.N.Cst	HKL.501. 1631.2017 z dnia 31.07.2017r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
24.10.2017r.	Stacja Uzdatniania Wody w Dylewie – woda uzdatniona	14625/10/17	4536/09/2017/F/3 4536/09/2017/M/3 z dnia 31.10.2017r.	Laboratorium Badawcze Jars Sp. z o.o. w Legionowo
	Szkoła Podstawowa w Dylewie, gm. Kadzidło	14626/10/17	4536/09/2017/F/4 4536/09/2017/M/4 z dnia 31.10.2017r.	Laboratorium Badawcze Jars Sp. z o.o. w Legionowo

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000m<sup>3</sup>/dobę w Dylewie,

administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidło

### Uzasadnienie

Z przeprowadzonych badań wody w ramach nadzoru bieżącego i kontroli wewnętrznej właściciela urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000m<sup>3</sup>/d w Dylewie oraz na podstawie protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1÷ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.

Ocenę z urzędnia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Dylewie** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrołęce  
Małgorzata Bednarska