

IK.271.2.2018

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **„Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”**.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017.1597 z późn. zm.) przekazujemy treść zapytań do specyfikacji wraz z odpowiedziami.

Pyt. 1

Czy Zamawiający posiada odpowiednie pozwolenie na wycinkę i karczowanie drzew?

Odp.

Gmina posiada Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, co oznacza, że pozwolenie na budowę obejmuje również wycinkę drzew.

Pyt. 2

W przedmiarze robót – „budowa wlotu skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w msc. Wach w poz. 30 d.5 dotyczące wykonania warstwy ścieralnej znajduje się zapis AC 11S PMB 45/30-55. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis 45/30-55.

Odp.

Warstwa ścieralna na włączeniu drogi gminnej do drogi krajowej - powinno być: AC11S PMB 45/80-55; (oznaczenie 45/30-55 zostało wpisane omyłkowo).

Pyt. 3

Natomiast do pozycji 28 d.5 dotyczącej siatki szklano-węglowej – brak Specyfikacji technicznej. Brak SST opisujących materiał uniemożliwia poprawną wycenę pozycji.

Odp.

Specyfikacja SST D 04.04.00 - w załączeniu.

WÓJT
Dariusz Łukaszewski