

Kadzidło, 24.04.2018 r.

Znak sprawy: IK.271.6.2018

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

„ Budowa kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło „

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający udziela następującej odpowiedzi/ wyjaśnienia na poniższe zapytania:

Pytanie 1

1. Prosimy podanie parametrów technicznych odwodnienia liniowego. Wymiary i rodzaj koryt, typ i klasa rusztów.

Odpowiedź: Podaję parametry techniczne odwodnienia liniowego – klasa obciążenia B125, szerokość zewnętrzna 160 mm, wysokość budowlana 187 mm.

Pytanie 2

Prosimy o podanie średnicy kręgów studni chłonnej, na rysunku podano wymiar 160 x 50.

Odpowiedź: Średnica kręgów studni chłonnej wynosi 1600 mm.

Pytanie 3

Prosimy o podanie klasy włazu studni chłonnej, na rysunku brak. Czy opisana na przekroju studni warstwa „ zasyпка „ to grunt rodzimy, czy piasek?

Odpowiedź: Należy zastosować właz klasy B125. Jako warstwę „zasyпки” należy zastosować grunt rodzimy.

Podpisał

(-) Dariusz Łukaszewski

Wójt Gminy Kadzidło