

IK.341-5/09

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 39 ustawy pzp na  
przebudowę drogi w Glebie**

**ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA**

Gmina Kadziłło zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne jw. w dniu 9.07.2009 r. wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści:

- 1. Czy w związku z niezasadnością i sprzecznością z obowiązującym stanem prawnym wymogu dysponowania „wytwórnią mieszanki mineralno-bitumicznej posiadającą certyfikat ZKP” w przypadku mieszanek o uziarnieniu 0/12,8, Zamawiający zmodyfikuje SIWZ poprzez usunięcie powyższego wymogu ?*
- 2. Projekt nie zawiera danych o lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów, a są one wymagane zgodnie z postanowieniami pkt. 5.2. SST-01.01.01. Brak powyższych danych uniemożliwia na etapie sporządzania oferty sprawdzenie w terenie przyjętych rozwiązań projektowych. Tym samym przedmiot zamówienia nie jest jednoznacznie i wyczerpująco opisany, co uniemożliwia sporządzenie oferty dobrej tj. uwzględniającej wszystkie realia związane z przedmiotem zamówienia.. Prosimy o podanie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów.*
- 3. W części opisowej projektu jest zapis „Istniejące rzedne terenu oraz projektowane rzedne niwelety przedstawiono na rysunku nr 4”. Dokumenty opublikowane na stronie [www.bip.kadziadlo.samorzady.pl/art/id/959](http://www.bip.kadziadlo.samorzady.pl/art/id/959) nie zawierają rysunku z istniejącymi oraz projektowanymi rzednymi niwelety. Prosimy o udostępnienie rysunku zawierającego „istniejące rzedne terenu ona projektowane rzedne niwelety”.*

Zgodnie z art.. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi/wyjaśnień na powyższe zapytania:

- Ad 1. Określona w dokumentacji technicznej warstwę bitumiczną nawierzchni jezdni jako beton asfaltowy o uziarnieniu 12/80 mm na ruch KR2, należy traktować jako warstwę z betonu asfaltowego oznaczoną AC12 (12,50 mm) według nowej normy PN - EN 13108-1:2006/AC:2008*
- Ad 2. Przebieg drogi w terenie jest utrwalony istniejącą nawierzchnią żwirową. Wykonawca przygotowując ofertę powinien uwzględnić w niej sprawdzenie lokalizacji punktów geodezyjnych granicznych pasa drogowego oraz geodezyjnego wytyczenia osi według dokumentacji projektowej łącznie z pracami geodezyjnymi.*
- Ad 3. W pliku dokumentacja techniczna znajdującym się na stronie internetowej [www.bip.kadzidlo.samorzady.pl/art/id/959](http://www.bip.kadzidlo.samorzady.pl/art/id/959) zamieszczono rysunki zawierające istniejące rzędne terenu oraz projektowane rzędne niwelety.*