

Znak sprawy: IK.271.3.2019

### ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

#### **„ Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle „**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) zamawiający udziela następującej odpowiedzi/ wyjaśnienia na poniższe zapytanie:

#### **Pytanie 1**

1. Czy Zamawiający określi dla nawierzchni syntetycznej typu natryskowego konkretnych granicznych maksymalnych wartości parametrów ( tj. : od – do ) jak poniżej.
  - a) wytrzymałość na rozciąganie – 0,56 – 0,60 Mpa
  - b) wydłużenie w chwili zerwania – 49 – 80%,
  - c) współczynnik tarcia – 0,55 – 0,61
  - d) odkształcenie pionowe w temperaturze 23 stopni Celsjusza – 1,9 – 2,2 mm
  - e) amortyzacja – redukcja siły w temperaturze 23 stopni Celsjusza – 38 – 40%
  - f) grubość całkowita nawierzchni – minimum 13 mm

**Odpowiedź:** W celu uzyskania bardzo dobrej jakości i standardów obiektu Zamawiający wymaga aby nawierzchnia syntetyczna typu natryskowego posiadała niżej wymienione parametry:

- g) wytrzymałość na rozciąganie – 0,56 – 0,60 Mpa
- h) wydłużenie w chwili zerwania – 49 – 80%,
- i) współczynnik tarcia – 0,55 – 0,61
- j) odkształcenie pionowe w temperaturze 23 stopni Celsjusza – 1,9 – 2,2 mm
- k) amortyzacja – redukcja siły w temperaturze 23 stopni Celsjusza – 38 – 40%
- l) grubość całkowita nawierzchni – minimum 13 mm

**Podpisał**

**(- ) Dariusz Łukaszewski**

**Wójt Gminy Kadzidło**