

Kadzidło, 22.08.2019 r.

Znak sprawy: IK.271.3.2019

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

„ Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle „

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień na poniższe zapytania:

Pytanie 1

Proszę o podanie jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 2

Projekt umowy podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej pu w sposób niezgodny z aktualnymi standardami w branży i obowiązującą normą i poprzez manipulacje wymaganiami wskazuje na konkretną nawierzchnię pu tj. CONIPUR SP.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ i umowie wymagań dla przewidzianej do wykonania nawierzchnia boiska.

Pytanie 3

Siwz i projekt umowy podają grubość natrysku niezgodnie z technologią. Siwz i projekt umowy podają grubość warstwy użytkowej 2 - 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby grubość warstwy użytkowej wynosiła minimum 2mm.

Pytanie 4

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.