



PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTYCH I ŁUKACH POZIOMYCH Z PRZECHYTKĄ DASZKOWĄ

w km od 0+000,00 do 0+819,37



SZCZEGÓŁ "A"



KONSTRUKCJA JEZDNI:

- Proj. w-wa ścieralna (szerokość 4,50 m) z bet. asf. gr. 5 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m., o uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16S TD D50/70; wg SST 05.03.05
- Proj. podbudowa (szerokość 5,10 m) z kruszywa łamanego fr.0/31,50mm zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
- Proj. podbudowa pomocnicza (szerokość 5,10m) z kruszywa naturalnego fr.0/31,50mm zag. mech. gr. 10 cm, Is=1,00; E2≥100MPa; wg. PN-EN 13242+A1:2010
- Grunt rodzimy - piasek średni/wielofrakcyjny (G1) zag. mechanicznie do Is=0,98 E2≥80MPa RAZEM: 35 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA:

- Proj. nawierzchnia z kruszywa naturalnego pozyskanego z korytowania nawierzchni żwirowej, gr. 10 cm zag. mech. do Is = 0,97
- Grunt rodzimy - piasek średni/wielofrakcyjny (G1)

PRZYGOTOWANIE IST. NAWIERZCHNI POD KONSTRUKCJĘ JEZDNI:

- Na szerokości ist. nawierzchni żwirowej należy zaciąć koryto o głębokości 20-25 cm, wyprofilować do proj. spadków podłużnych i poprzecznych oraz zagęścić mechanicznie do Is=0,98
- teren poza ist. naw. żwirową - do proj. szerokości podbudowy jezdni - należy przed wykonaniem koryta odhumusować na głębokość 5-15 cm, następnie odpowiednio wyprofilować i zagęścić mech. do Is = 0,98

UWAGA:

- W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych lub wątpliwych(G2, G3, G4), grunty doprowadzić do nośności G1
- w przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego do E2 min. 80MPa, należy dokonać wymiany gruntu od 0,20m do 0,30m poniżej proj. spodu konstrukcji

<div><div></div><div>roads</div><div></div></div> <div>PROJEKTOWANIE DROG MARCIN PARZYCH 07-402 Leśis, Durlasy 22 tel. 792 421 423, e-mail: roads.biuro@gmail.com NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960 <a href="http://www.roads-biuro.pl">www.roads-biuro.pl</a></div> <div></div>			
INWESTOR			JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Wójt Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło			NR RYS.: <b>3</b>
OBIEKT			SKALA:
droga gminna klasy D "dogazdowa"			1 : 50
LOKALIZACJA			BRANŻA:
Golańka kol. Zagórze gmina Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie			DROGOWA
TEMAT			STADIUM:
PRZEBUDOWA DROGI W GOLANCE KOL. ZAGÓRZE			<b>PB</b>
NAZWA RYS.			
PRZEKROJE NORMALNE			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIENI
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11
OSTRÓŁĘKA, 12.2018 r.			TOM: -