

Znak sprawy: IK.271.11.2020

### ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

**„ Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle „**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) zamawiający udziela następującej odpowiedzi/ wyjaśnienia na poniższe zapytanie:

Pytanie:

**1. CZY ZAMAWIAJĄCY ZAAKCEPTUJE PRODUKT RÓWNOWAŻNY ze sztucznej trawy o poniższych parametrach:**

Typ włókna: 100% monofil

Rodzaj trawy: polietylen (PE)

Trawa tuftowana

Wysokość włókna min. 60 mm

Ilość pęczków min. 9 450 /m<sup>2</sup>

Ilość włókien min. 113 000/m<sup>2</sup>

Waga całkowita min. 3 000 gr/m<sup>2</sup>

Waga włókna min. 2 100 gr/m<sup>2</sup>

Grubość włókna min. 440 i 490 mikronów

Dtex min. 15 600

Wytrzymałość klejenia łączonego po starzeniu min. 170 N/100 mm

Wytrzymałość na wrywanie pęczka po starzeniu min. 52 N

Przepuszczalność wody/przez system min. 3 000 mm/h

Podkład lateksowy

Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy i granulaty gumowy EPDM z recyklingu

Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni ze sztucznej trawy i dostarczyć następujące dokumenty na wezwanie przed podpisaniem Umowy:

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com));

- b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM;
- c) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
- d) Atest PZH na wypełnienie piasek kwarcowy i granulaty EPDM;
- e) Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- g) Certyfikat min. FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM;
- h) Raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport dla jednego z włókien trawy na min. 240 000 cykli.

Takie zmiany nie mają dla Zamawiającego żadnego znaczenia, jeśli chodzi o funkcjonalność i jakość proponowanej nawierzchni. Co więcej proponujemy produkt lepszy o dużo grubszym włóknie na poziomie 440 i 490 mikronów, a co najważniejsze wyższej ilości pęczków i włókien (znacznie lepsza gęstość trawy od wymaganej). Jedyny parametr poniżej wymagań Zamawiającego, to wytrzymałość na wrywanie pęczka po starzeniu na poziomie 52N, ale aktualny wymóg FIFA określa ten parametr na poziomie min. 40 N. Mając na uwadze interes Zamawiającego prosimy o zaakceptowanie zaproponowanej sztucznej trawy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że celem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności. Z tych względów dołożył staranności aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub poszczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, a następnie zastosowanie materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż te opisane w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, że przedstawione parametry dotyczące nawierzchni z trawy sztucznej należy traktować jako minimalne.

Celem Zamawiającego jest zastosowanie jak najlepszego produktu proporcjonalnie do możliwości budżetowych, Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Parametry techniczne nawierzchni zostały określone w taki sposób aby gwarantować uzyskanie właściwych parametrów obiektu dostosowanych do potrzeb użytkownika. Wymagane parametry nawierzchni mają zapewniać jakość użytkowania nawierzchni, wskazane parametry należy traktować jako minimalne, wykonawcy mogą zaproponować nawierzchnię o wyższych parametrach niż parametry określone w dokumentacji przetargowej. Zamawiający podtrzymuje wymaganie siły wrywania pęczków po starzeniu na poziomie min. 75N.

**Podpisat**

**(- ) Dariusz Łukaszewski**

**Wójt Gminy Kadzidło**