

Znak sprawy: IK.271.13.2020

## ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „**Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło**” ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr: 574725-N-2020 z dnia 2020-08-18 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Jakie są parametry tapety akustycznej na sali widowiskowej ?

#### Odpowiedź:

Należy zastosować tapety akustyczne typowe o grubości 5 mm nadające się do powtórnego malowania. Wybór faktury i kolory należy uzgodnić z Zamawiającym przed wykonaniem prac związanych z montowaniem tapet.

### Pytanie 2

Jakie parametry i wymogi mają spełniać kurtyny przednie i tylne na sali widowiskowej ?

#### Odpowiedź:

Kurtyny przednie i tylne na sali widowiskowej powinny spełniać niżej wymienione parametry:

- konstrukcja szynowa do zastosowań teatralnych, nośność do 100 kg/mb. Mechanizm kurtynowy - aluminiowa szyna systemowa. Ułożyskowane tocznie - wózki posiadające rolki powlekanie poliamidem (lub inne zapewniające cichą pracę). Liny napędowe chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi (prowadzenie wewnętrznymi kanałami szyny. Rozsuwanie ręczne lub mechaniczne.
- kurtyna musi spełniać wymóg trudnozapałalności wg DIN 4102, spełniająca warunki klasy ochrony p.poż. B1. Musi być estetyczna i łatwa do utrzymania w czystości. Przykładowo: kurtyna syntetyczna z włókna Trevira CS. Kolor do ustalenia na etapie realizacji robót.

### Pytanie 3

Jakie są parametry krzeseł na sali widowiskowej ?

#### Odpowiedź:

Należy przyjąć standardowe rozwiązania foteli kinowo - teatralnych. Ważne jest ergonomiczne rozmieszczenie foteli w ilości 136 sztuk. Rozmieszczenie i wykończenie foteli zostanie ustalone na etapie nadzoru autorskiego po przedstawieniu przez wykonawcę propozycji producenta. Możliwa weryfikacja ilości foteli w zależności od wyboru modelu (geometria siedziska).

Fotele muszą spełniać następujące parametry:

- stosowane lakiery nawierzchniowe muszą posiadać wymagane atesty higieniczne,
- stosowane materiały obiciowe muszą posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa,
- zgodne z obowiązującą normą BN-90/3626-01
- stopień twardości pianek foteli wyznaczany w oparciu o normę ISO 2439 ("Tworzywa polimeryczne, elastyczne, spienione. Wyznaczanie twardości metoda C"),
- numeracja miejsc w postaci haftu w górnej części frontowej strony oparcia, lub grawerowanej tabliczki w górnej części tylnej zabudowy oparcia,
- numeracja rzędów w postaci haftu na osłonie bocznej foteli skrajnych bądź grawerowanej tabliczki, lub wyświetlanej numeracji na bokach skrajnych foteli danego rzędu,

Przykładowe parametry (do zastosowania):

- Konstrukcja zasadnicza złożona z oparcia i uchylnego siedziska mocowanych do stopy fotela.
- Podłokietniki wykonane metodą wtrysku aluminiowego z pokryciem powłoką poliestrową i dekoracyjnym wyłożeniem tapicerskim lub nakładką drewnianą.
- wierzchnie obicie tapicerskie -dzianina raszłowa z okrywą runową.
- zabezpieczenie przeciwpożarowe (np. włóknina zaporowa PALSTOP20 (tzw. fireblocker)
- Oparcie, siedzisko fotela - konstrukcje nośne na ramie stalowej zalanej w procesie formowania pianek. Zalecane, by siedzisko fotela posiadało mechanizm samopowrotu.
- Pokrycia tekstylne z możliwością szybkiej wymiany pokryć bez konieczności demontażu foteli z rzędu.

#### **Pytanie 4**

Jakie są parametry murala na ścianie północnej ?

#### **Odpowiedź:**

Parametry murala na ścianie północnej zostały określone w dokumentacji technicznej na stronie 29 opisu technicznego .

#### **Pytanie 5**

Jakie są parametry rolety materiałowej w sali widowiskowej ?

#### **Odpowiedź:**

Parametry rolety materiałowej w sali widowiskowej zostały określone w dokumentacji technicznej na stronie 55 opisu technicznego .

#### **Pytanie 6**

Jakie są parametry reklamy z konstrukcją wsporczą na dachu ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie planuje montować reklamy z konstrukcją wsporczą na dachu. Omyłkowo reklama została wpisana do przedmiaru robót. Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru robót branży budowlanej. Zmieniony przedmiar robót branży budowlanej zostaje dołączony do SIWZ.

#### **Pytanie 7**

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju oraz grubości tapet akustycznych – czy mają to być tapety przeznaczone do malowania ?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować tapety akustyczne typowe o grubości 5 mm nadające się do powtórnego malowania. Wybór faktury i kolory należy uzgodnić z Zamawiającym przed wykonaniem prac związanych z montowaniem tapet.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % zaoferowanej ceny brutto ? ( Tarcza antykryzysowa 4,0) .

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmniejszył wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % zaoferowanej ceny brutto.

**Pytanie 8**

W związku z powyższymi zapytaniami prosimy o przesunięcie terminu do dnia 07.09.2020 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu otwarcia ofert.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaje zamieszczona na stronie internetowej z SIWZ.

**Podpisł**  
**Dyrektor CKK**  
**/-/ Grzegorz Parzych**