

Znak sprawy: IK.271.13.2020

### ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

**„ Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło ”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) zamawiający udziela następującej odpowiedzi/ wyjaśnienia na poniższe zapytanie:

#### **Pytanie1**

W przedmiarze robót sanitarnych a także w opisie technicznym występują roboty sanitarne zewnętrzne.

W zamieszczonej dokumentacji przetargowej załączony jest rysunek S-01 plan sytuacyjno – wysokościowy, brakuje rozwinięć i profili.

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.
2. Proszę o podanie parametrów technicznych przepompowni ścieków sanitarnych.

#### **Odpowiedź:**

Rysunek nr S-01 zawiera niezbędne informacje do prawidłowego wykonania instalacji zewnętrznych oraz przyłączy, nie ma potrzeby opracowywania profili, ze względu na małe uzbrojenie podziemne.

Parametry techniczne pompowni:

- kompaktowa pompownia domowa
- zbiornik PEHD z dnem specjalnym typ PES o śr. 800mm.
- pompa wirowa – np. ORKA
- szybkozłazcze hydrauliczne, zawór zwrotny, zawór odcinający oraz rury ze stali nierdzewnej zamontowane w zbiorniku poniżej strefy przemarzania.
- skrzynka sterująca z prefabrykowanym zestawem pływakowym lub hydrosondami

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostaje zamieszczona na stronie internetowej z SIWZ.

**Podpisał**  
**Dyrektor CKK**  
**/-/ Grzegorz Parzych**